



Returadresse:
Vestsjællands Brandvæsen
Højvangen 9, 4470 Svebølle

OK Plejecenter Baeshøjgård
Baeshøjgårdsvej 6

4560 Vig

09. maj 2016

Journal nr. 306-2009-118.996

Vedrørende brandsyn afviklet af Louise Hald Kristensen 09. maj 2016

Brandvæsenet har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Jan Mortensen, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

PÅBUD

Objekt:Plejeboliger / 2.1 Plejehæmninger

06.02 Håndsprøjtebatterier eller vandslukkere (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Det skal opsættes en 9 l. trykvandsslukker i fællesrummet i hus d, e og f.

Tidsfrist for udbedring: 23. maj 2016

06.04 Håndildslukker i køkkener samt fysik-, kemi- og sløjdlukker (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Det skal opsættes en 6 kg pulverlukker eller en 5 kg CO2 slukker i køkkenet i hus d, e og f.

Tidsfrist for udbedring: 23. maj 2016

Objekt:Plejeboliger / 2.1 Plejehæmninger

06.02 Håndsprøjtebatterier eller vandslukkere (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Det skal opsættes en 9 l. trykvandsslukker i fællesrummet i hus a,b og c.

Tidsfrist for udbedring: 23. maj 2016

06.04 Håndildslukker i køkkener samt fysik-, kemi- og sløjdlukker (Lovpunkt)

Besvarelse: Påbud

Bemærkning: Det skal opsættes en 6 kg pulverlukker eller en 5 kg CO2 slukker i køkkenet i hus a, b og c.

Tidsfrist for udbedring: 23. maj 2016